

Pytanie 3

Czy oprawy z podanego niżej linku odpowiadają Państwa wymaganiom? Jeden z parametrów różni się (Strumień świetlny oprawy w państwa odpowiedzi wynosi 4910lm, w proponowanej oprawie wynosi 5910lm).

<https://www.elektriko.pl/oswietlenie-wewnetrzne/torino-clean-ip65-led/100849.html>
(Zdjęcia w aukcji są poglądowe dla całej rodziny produktów).

Odpowiedź:

Dopuszczamy przyjęcie parametrów w proponowanych oprawach.

p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ogrodzieńcu
Martyna Sawicka-Selejda