



Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK1
 Och=6,3kW, Og= 7,2kW
 Pch=1,47kW, Pgrz=1,78kW, U=230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK2
 Och=8,0kW, Og= 9,0kW
 Pch=2,25kW, Pgrz=2,25kW, U=230V

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe	INWESTOR	SP ZOZ w OGRÓDZIENCU ul. PLAC WPLNOŚCI 23 42-440 OGRÓDZIENIEC
PLUS - M	OBIEKT	Budynek SP ZOZ w Ogródku
Zawęcie ul. Bilanowska 307	PROJEKTANT	inż. Jerzy MAZUR (nr upr. 142/90)
	TEMAT	Instalacja zasilania klimatyzatorów - parter
	SKALA	1 : 100
	DATA	Kwiecień 2021
	NR RYS.	1