

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK1
 Qch=6.3kW, Qgr= 7.2kW
 Pgrz=1.47kW, Pgrz=1.78kW, U=230V
 M= 49kg
 WxHxD: 860x670x310mm
 Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie wg branży budowlanej

Klimatyzator ścienny multisplit K1.3
 Qch=2.6kW, Qgrz=2.8kW
 U=230V
 M= 9kg

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK2
 Qch=8.0kW, Qgr= 9.0kW
 Pgrz=2.25kW, Pgrz=2.25kW, U=230V
 M= 67kg
 WxHxD: 950x840x340mm
 Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie wg branży budowlanej

Klimatyzator ścienny multisplit K2.3
 Qch=2.6kW, Qgrz=2.8kW
 U=230V
 M= 9kg

Klimatyzator ścienny multisplit K2.2
 Qch=3.5kW, Qgrz=3.9kW
 U=230V
 M= 9kg

Klimatyzator ścienny multisplit K1.2
 Qch=3.5kW, Qgrz=3.9kW
 U=230V
 M= 9kg

Klimatyzator ścienny multisplit K2.4
 Qch=2.6kW, Qgrz=2.8kW
 U=230V
 M= 9kg


Klimatyzator ścienny multisplit K2.1
 Qch=2.6kW, Qgrz=2.8kW
 U=230V
 M= 9kg

Klimatyzator ścienny multisplit K2.2
 Qch=3.5kW, Qgrz=3.9kW
 U=230V
 M= 9kg

Klimatyzator ścienny multisplit K2.2
 Qch=3.5kW, Qgrz=3.9kW
 U=230V
 M= 9kg

LEGENDA:

- rury freonowe (zasilanie+powrót)
- - numer pomieszczenia
- - temperatura obliczeniowa
- - zapotrzebowanie na chłód
- jednostka wewnętrzna ścienna multisplit
- jednostka zewnętrzna multisplit
- Ø6.35/9.52 średnice rurociągu ciecz/gaz



BIURO PROJEKTOWE:		INWESTOR:	
 Install Center Paweł Protasiewicz NIP: 649-105-79-51 www.install.pl		SP ZOZ W OGRODZIĘNCU 42 - 440 Ogródzieniec; ul. Plac Wolności 23	
		Branża: SANITARNA	
Faza projektu:	PW	Numer uprawn.	Podpis
Imię i nazwisko	mgr inż. Paweł Protasiewicz	Data:	01.2021
Projektował:	mgr inż. Piotr Wyras	SLK/2948/PWOS/10	01.2021
Kreślił:	-----		
Obiekt:	PRZEBUDOWA PARTERU I PIĘTRA BUDYNKU SP ZOZ W OGRODZIĘNCU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
Nazwa inwestycji:	Projekt Wykonawczy Instalacji Klimatyzacji		
Nr rysunku:	IKL-01-PW_rev.00	Skala:	1:100
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
		Format:	297 x 420