



Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK4  
 Qch=6,3kW, Og= 7,2kW  
 Pch=1,47kW, Pgrz=1,78kW, U=230V  
 M= 49kg  
 WxHxD: 860x670x310mm  
 Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK5  
 Qch=8,0kW, Og= 9,0kW  
 Pch=2,25kW, Pgrz=2,25kW, U=230V  
 M= 67kg  
 WxHxD: 950x840x340mm  
 Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie wg branży budowlanej

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji multisplit SK3  
 Qch=8,0kW, Og= 9,0kW  
 Pch=2,25kW, Pgrz=2,25kW, U=230V  
 M= 67kg  
 WxHxD: 950x840x340mm  
 Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie wg branży budowlanej

**LEGENDA:**

- rury freonowe (zasilanie+powrót)
- - numer pomieszczenia
- 0.03  
24°C - temperatura obliczeniowa
- 0.03  
1584W - zapotrzebowanie na chłód
- jednostka wewnętrzna ścienna multisplit
- jednostka zewnętrzna multisplit
- średnice rurociągu ciecz/gaz

<b>Install</b>		<b>INWESTOR:</b>	
42-400 Zawiercie, ul. Żyły 16, Instal Center Paweł Protasiewicz NIP: 649-105-79-51 <a href="http://www.install.eu">www.install.eu</a>		SP ZOZ W OGRODZIĘNCU 42 - 440 Ogródzieniec; ul. Plac Wolności 23	
<b>Faza projektu:</b>	<b>PW</b>	<b>Branża:</b>	<b>SANITARNA</b>
<b>Imię i nazwisko</b>	mgr inż. Paweł Protasiewicz	<b>Numer uprawn.</b>	SLK/2948/PWOS/10
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Piotr Wyrz	<b>Data:</b>	01.2021
<b>Kreślił:</b>	---	<b>Podpis</b>	---
<b>Obiekt:</b>	PRZEBUDOWA PARTERU I PIĘTRA BUDYNKU SP ZOZ W OGRODZIĘNCU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
<b>Nazwa inwestycji:</b>	Projekt Wykonawczy Instalacji Klimatyzacji		
<b>Nr rysunku:</b>	IKL-02-PW_rev.00	<b>Skala:</b>	1:100
<b>Tytuł rysunku:</b>	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
		<b>Format:</b>	297 x 420